Certificato di Costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 0255

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

APPARECCHIATURA DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE D'INCENDIO E PER SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE

Designazione: **ALSCC276V50**
ALSCD276V50

Marca: **VIMO**

Altre caratteristiche: vedere **ALLEGATO**

costruito da:

VIMO ELETTRONICA SNC
Via dell'Artigianato, 32/Q
20865 Usmate Velate (MB)

nella Fabbrica:

PI.J000JN

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 12101-10:2005

nell'ambito del sistema **1** sono applicate e che

il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 2013-03-13 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

V Baggio
cosign

IMQ S.p.A.
Direttore Tecnico CPR
(Ing. V. Baggio)

Milano, 2016-07-28

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per Regolamento 305/2011/UE.
Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

IMQ S.p.A.Società con Socio Unico - I-20138 Milano - Via Quintiliano 43 - tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 - info@imq.it - www. imq.it
Rea MI 1595884 - Registro Imprese MI 12898410159 - C.F./P.I.: 12898410159 - Capitale sociale 4.000.000 euro.

ALLEGATO

0051 – CPR – 0255

Le apparecchiature sono Apparecchiature di alimentazione mod. ALSCC276V50 e ALSCD276V50 destinate ad essere utilizzate in rilevazione automatica di incendio e di sistemi di allarme incendio e in sistemi di controllo del fumo e del calore.

Configurazione della Apparecchiatura di alimentazione mod. ALSCC276V50:

L'apparecchiatura di alimentazione comprende un involucro metallico con grado di protezione IP30 nel quale sono alloggiati:

- scheda di controllo e comando (PCB mod. HAL276V49EN.PCB ed. 01-04/09);
- scheda LED e relè (PCB mod. HPC4LEDEN54.PCB ed. 01-04/09);
- trasformatore di rete marca PICENIA mod. P.300VA;
- n. 2 batterie di accumulatori da 12 V – 17 Ah.

Ripartizione carichi in uscita:

- 3.9 A corrente destinata ai carichi esterni;
- 1 A corrente destinata alla ricarica batteria.

Configurazione della Apparecchiatura di alimentazione mod. ALSCD276V50:

L'apparecchiatura di alimentazione comprende un involucro metallico con grado di protezione IP30 nel quale sono alloggiati:

- scheda di controllo e comando (PCB mod. HAL276V49EN.PCB ed. 01-04/09);
- scheda LED e relè (PCB mod. HPC4LEDEN54.PCB ed. 01-04/09);
- trasformatore di rete marca PICENIA mod. P.300VA;
- n. 2 batterie di accumulatori da 12 V – 18 Ah o 27 Ah;

Ripartizione carichi in uscita con batterie da 18 Ah:

- 3.9 A corrente destinata ai carichi esterni;
- 1 A corrente destinata alla ricarica batteria.

Ripartizione carichi in uscita con batterie da 27 Ah:

- 3.5 A corrente destinata ai carichi esterni;
- 1.4 A corrente destinata alla ricarica batteria.

IMQ S.p.A.Società con Socio Unico - I-20138 Milano - Via Quintiliano 43 - tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 - info@imq.it - www. imq.it
Rea MI 1595884 - Registro Imprese MI 12898410159 - C.F./P.I.: 12898410159 - Capitale sociale 4.000.000 euro.